

# 102 學年度第 1 次生命科學館管理委員會會議紀錄

日期：102 年 10 月 9 日(星期三)中午 12:10

地點：生命科學館 6 樓(628 室)會議室

主席：高文媛所長

出席：大學入學考試中心洪冬桂副主任(請假，鍾同發專員代)、  
生命科學院郭明良院長(請假，陳懿慧技士代)、  
分子與細胞生物學研究所周子賓所長、  
生命科學系吳益群主任、植物科學研究所鄭石通所長、  
動物博物館于宏燦教授(請假)、生命科學院學生會董又慈會長。

列席：鍾同發專員、黎錦超技士、陳懿慧技士                      紀錄：李祖德幹事

## 壹、報告事項：

一、本委員會已於 102 年 8 月 1 日起由生演所所長高文媛接任主委，  
植物科學研究所所長鄭石通擔任副主委。

二、本館一樓圓形廣場禁止停車案已於 9 月 24 日公告週知，並於 9  
月 27 日設置告示牌正式實施，餘遵照上次會議決議事項辦理。

三、管委會目前正進行工作如下：

- 1、無障礙設施改善案。
- 2、800KW 發電機維修案。
- 3、20P 滅火器 255 具、10P 滅火器 65 具檢測案。
- 4、一樓自行車棚架損壞維修(拆除)案。
- 5、14 樓廢棄有機溶劑清運案。

## 貳、討論事項：

一、各樓層電氣室、地下室逃生出口、14 樓空間管理及清理事宜。

說明：本館在各類層的隱蔽空間，均有發生堆積物品的狀況。而  
空調電氣室物品堆放、管理不善的問題，甚至被本校列  
管，並列在「節能評估改善成效」受檢討單位中。擬請各  
委員提供意見，該如何適切的處置本項問題，維持一個安  
全的空間。

決議：先在五樓助教室尋找適當場所放置壁報架，如無妥善地點，則檢討 14 樓空間是否合適。管委會將公告清理作業程序，先請各研究室在公告後 10 天內自行清運放置在空調電氣室中的物品，公告期限到期時還有放在電氣室中物品，則視為廢棄物，將委請清潔公司逐層清理。完畢後換鎖，鑰匙由管委會負責保管。

## 二、臨時門禁卡是否須收押金提請討論。

說明：現行本館發給臨時需求之門禁卡均未收費，但常出現領用未還的狀況，雖對門禁管制無影響(有設定使用時間)，但單張卡片 63 元的工本費卻由本院負擔。請各委員提供意見，是否可採用收押金方式進行發卡程序，且押金金額應設定為多少元。

決議：本館未來核發之臨時門禁卡，均收新台幣 100 的押金，使用完畢且無破損返還時，則退回押金。

## 三、動物科學技術學系借用本館一樓圓形廣場事宜。

說明：生物資源暨農學院動物科學技術學系將於 102 年 11 月 23 日至 24 日舉辦「2013 年世界蛋品日—食在安全系列活動」，擬向本館借用廣場搭建舞台。擬請各委員提供意見，是否准予借用。

決議：同意准予借用，惟須注意場地清潔及噪音管理。

## 四、本館是否仍有夜間保全之需求提請決議。

說明：生命科學院第 1 次院務會議時提案，本館目前雇用之保全人員一年所需經費為 558120 元，1/3 由院支付，2/3 由各系所分攤，惟大部份保全人員執行之工作項目已可被門禁及監視系統取代，無法取代之部分僅存各樓層安全門之關閉。擬請各委員提供意見，本館自下年度起是否仍有僱用保全之需求，以及日後安全門的開關由何人負責。

決議：本館保全目前執勤情形良好，且對狀況發生時的機動性似乎無法被門禁系統代替。惟本館財務窘迫，請管委會工作執行人員人員先行詢價，以尋求縮短工時的可能性，於今年 12 月時再行研議。

## 五、教室內外老鼠橫行，商議解決辦法。

說明：館內三、四樓教室如未有課程進行時，門窗為緊閉狀態，而輕鋼架天花板上時有老鼠出入，並遺留排泄物，造成教

室內氣味難聞。管委會擬定方案有二，一為請校外專業驅鼠公司處理(費用昂貴)，一為自行購買簡易材料，以圍堵阻絕方式讓老鼠無洞可進，擬請各委員提供意見。

決議：請管委會工作執行人員詢商估價，分為驅鼠及清潔兩部份進行，以維護環境清潔。

#### 六、本館空調風管更新討論。

說明：本館自建館迄今以十餘年時間，中央空調風管未曾更換過，生科系齊肖琪教授反應，從風管吹出來的冷氣帶有黑色微粒，表示風管內已累積相當程度的灰塵，擬請各委員提供意見，是否要更換全館空調風管以及經費來源。(照片3頁上)

決議：由管委會工作執行人員上簽學校總務處協助處理，在獲得妥善處理之前，請有需要的老師先行購買濾網清潔。

#### 七、各樓層樓梯安全網更新事宜。

說明：本館地下室至頂樓樓梯縫隙處均架設有安全網，惟使用已有一段時日，大部分安全網殘破，不僅失去實際功效，在視覺上也不美觀。擬請各委員提供意見，是否要更換樓梯安全網以及經費來源。(照片3頁下)

決議：請管委會工作執行人員上簽學校總務處協助處理，以提供師生一個安全的空間。

#### 八、頂樓排氣櫃電源設備移至各樓層提請討論。

說明：本館排氣櫃風車之電源設備(含變頻器)位在頂樓，長時間受風吹口曬雨淋的影響，已常常發生故障狀況。設置廠商建議將電源設備移至各樓層研究室中，以增加裝備壽命，目前已辦理估價中。擬請各委員提供意見，是否同意本項工程進行，以及經費來源及分攤原則。

決議：先解決目前已發生的問題，將有問題的電源線路先更新。至於電源設施移至老師研究室中，容易發生爭議，暫不考慮。請管委會工作執行人員以其他方式尋求改善。例如重新規劃13樓空間，或改進變頻器的遮蔽設施。

#### 九、生命科學院消防受信總機獨立移至3樓中控室之可能性。

說明：本館消防受信總機目前設置在大考中心一樓中控室，如有發生消防危安狀況，生科院管理人員無法立即得知，且無法使用廣播系統，造成安全防護上的不便。擬請各委員提

供意見，是否要將生科院的消防受信系統獨立出來，並設置在三樓電氣空調中控室，以及經費來源及分攤原則。

決議：院長及管委會人員，對於本館長期以來均受到大考中心人力及財力上的支援不勝感激。考量大考中心一樓機工室 24 小時均有人執勤，這是本館所無力承擔的。因此仍請大考中心未來多加協助，有任何狀況發生，能協助處理；尤其在廣播系統部分，讓系統能順暢運作，維護本館內外安全。

參、臨時動議：

肆、散會(14:00)